

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования в 2019 г.

№ п/п	Дата	Проверяющий орган	Результативность	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений
1.	7.02.2019г.	Прокуратура Кинель-Черкасского района	представление №21-82-710-2019	На кровле здания ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево, зданий Садгородского и Репьёвского филиалов ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево не произведено удаление снега и наледи	Устранено
2.	29.03.2019г.	Прокуратура Кинель-Черкасского района	представление №27-71-841-2019	В зданиях Репьёвского и Садгородского филиалов ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево отсутствуют системы видеонаблюдения и КТС. В детских садах «Ёлочка», «Светлячок», «Золотой ключик», «Рябинка», «Малышок» отсутствуют системы громкоговорящей связи, видеонаблюдение и КТС.	Написаны письма собственникам об устранении данных нарушений
3.	30.05.2019г.	Прокуратура Кинель-Черкасского района	представление №21-82-1216-2019	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе Репьёвского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением	Написаны письма собственникам об устранении данного нарушения
4.	28.08.2019г.	Прокуратура Кинель-Черкасского района	представление №21-82-2340-2019	<p>1. По адресу Комсомольская 31(ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево, корпус №1):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Помещения тамбура эвакуационного выхода №3, спортивный зал и большой спортивный зал не защищены автоматическими установками пожарной сигнализации. 2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. 3. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропил и обрешётки чердачного покрытия, в соответствии с инструкцией завода – производителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки. 4. В объёме лестничной клетки (первый этаж, выход №5, выход №3) размещено оборудование, выступающее из плоскости стены на высоте до 2 метров (фактически 0,40 метра) 5. В объёме лестничной клетки (лестничная площадка между первым и вторым этажом, между вторым и третьем этажом лестница №2 и №3) размещено оборудование, выступающее из плоскости стены на высоте до 2 метров (фактически 0,30 	Написаны письма собственникам об устранении данных нарушений

				<p>метра)</p> <p>6. Проём чердачного люка не защищён крышкой с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (лестница №2).</p> <p>По адресу Революционная 29в (ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево, корпус №2):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Части зданий, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.3. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропил и обрешётки чердачного покрытия, в соответствии с инструкцией завода – производителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки. <p>По адресу п. Нижегородский, ул. Зелёная 16:(д/сад «Чебурашка»)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропил и обрешётки чердачного покрытия, в соответствии с инструкцией завода – производителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки. <p>По адресу п. Садгород, ул. Школьная 1а (Садгородской филиал):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проём чердачного люка не защищён крышкой с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа2. Не выполнена высота прохода на путях эвакуации не менее 2 метров, фактически 1,87 метра (выход, левая лестница).3. В объёме лестничной клетки (лестничная площадка между первым и вторым этажом) размещено оборудование, выступающее из плоскости стены на высоте до 2 метров (фактически 1,70 метра)	
--	--	--	--	--	--

				<p>4. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропил и обрешётки чердачного покрытия, в соответствии с инструкцией завода – производителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки.</p> <p>По адресу п. Садгород, ул. Полевая 12 (д/сад «Ёлочка»)</p> <p>1. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.</p> <p>2. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропил и обрешётки чердачного покрытия, в соответствии с инструкцией завода – производителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки.</p> <p>По адресу с.Репьевка, ул. Победы 6 (Репьёвский филиал, д/сад «Малышок»)</p> <p>1. Части зданий, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.</p>	
5.	26.06.2019г.	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Отрадном	предписание №19/3-05/160	<p>1.ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (лагерь дневного пребывания)</p> <ul style="list-style-type: none"> - не проведено распределение детей по группам здоровья; - не соблюдается маркировка кухонной посуды; - нарушаются правила «С» витаминизации третьих блюд; - журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок не ведется; - руководителем оздоровительного учреждения не осуществляется должный контроль выполнения сотрудниками требований санитарных правил. 	Устранено

				<p>2. Репьевский филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (лагерь дневного пребывания)</p> <ul style="list-style-type: none"> - не проведено распределение детей по группам здоровья; - нарушаются правила «С» витаминизации третьих блюд; - руководителем оздоровительного учреждения не осуществляется должный контроль выполнения сотрудниками требований санитарных правил 	
6.	24.07.2019г.	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Отрадном	предписание №19/3-05/187	<p>Садгородской филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (лагерь дневного пребывания)</p> <ul style="list-style-type: none"> - при аварийном отключении водоснабжения не проинформировали Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном; - не упорядочено хранение и использование ветоши для уборки обеденных столов; - не предоставлены документы на мясо-филе курицы, гарантирующие качество и безопасность данной продукции. 	Устранено
7.	6.09.2019г.	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Отрадном	предписание №19/3-05/455	<p><u>ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево корпус № 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Восстановить целостность покрытия потолка в спортивном зале расположенном на втором этаже <p><u>ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево корпус № 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Произвести замену обеденных столов с нарушенным гигиеническим покрытием - Оборудовать складское помещение для хранения продуктов системой вентиляции <p><u>Структурное подразделение детский сад «Светлячок»</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Оборудовать санитарные узлы системой горячего водоснабжения - Обеспечить пищеблок достаточным количеством разделочных столов - Заменить имеющиеся разделочные столы на цельнометаллические <p><u>Садгородской филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Произвести замену обеденных столов с нарушенным 	

				<p>гигиеническим покрытием</p> <p>-Оборудовать пищеблок разделочными столами с цельнометаллическим покрытием</p> <p><u>Структурное подразделение детский сад «Елочка»</u></p> <p>-Заменить имеющиеся разделочные столы на цельнометаллические</p> <p><u>Репьевский филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево</u></p> <p>-Оборудовать пищеблок разделочными столами с цельнометаллическим покрытием</p>	
8.	9.09.2019г.	<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы</p> <p>г.о.Отрадный и м.р.Кинель-Черкасский</p> <p>управления надзорной деятельности и профилактической работы</p> <p>Главного управления МЧС России по Самарской области</p>	<p>Акт №117,118,119,120,121,122,123, 124,125</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>	
9.	14.11.2019г.	<p>Прокуратура Кинель-Черкасского района</p>	<p>представление №21-82-3293-2019</p>	<p>В ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево договоры с частными охранными организациями или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны не заключены, охрана объектов указанными подразделениями и организациями не обеспечена.</p>	